



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Кечкеметекая, 103, г. Симферополь, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: crimea@mns.gov.ua

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (36562) 2-19-74

Предписание № 69/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Феодосии по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ларченко Е.В. от «16» сентября 2016 года № 69, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 22 сентября 2016 г., проведена внеплановая/выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, подполковником внутренней службы Плехановым Романом Александровичем, инспектором отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, подполковником внутренней службы Кареевым Сергеем Александровичем, объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым», 298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, 31-А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым» Кобыльцовой Оксаной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации.	п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г	01.03.2017	
2.	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа	Таб. 2 Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» – СП 3.13130.2009	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД по г. Феодосии
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы Плеханов Р.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» сентября 2016 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Инспектор ОНД по г. Феодосии
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы Кареев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» сентября 2016 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»
Кобыльцова О.П.

Муниципального дошкольного учреждения «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«22» сентября 2016 г.